

ΤΕΧΝΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 6 , 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΗΛ : 22510/42934, FAX: 22510/45744
Email: info@techni.gr



ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ &
ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Μυτιλήνη, Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

**ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ & ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**

Παρακαλούμε, να μας ενημερώσετε σε τι συντίθεται η ορθή επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισμού.

Για την ΤΕΧΝΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 6 / 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ: 099832284 ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΛΑΣΜΑΡΙΟΥ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε.: 50550 / 82 / Β / 01 / 08
Μπαχάλης Ευστράτιος 45744

Μυτιλήνη, 11 Μαΐου 2017

Πληροφ. : Ν. Αναστασίου
Τηλεφ. : 22510-24444

Αριθ. πρωτ. 3827

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΗ Α.Ε.

Θουκιδίδου 6 - 81 132 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

**ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό του έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 3827/ 25-4-2017 ερώτησή σας.

1. Σε απάντηση της ανωτέρω γραπτής ερώτησής σας, με την οποία ζητάτε πληροφορίες και διευκρινήσεις για την ορθή επανάληψη των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου «**Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της πόλης Μυτιλήνης**», σας ενημερώνουμε ότι η ορθή επανάληψη αφορά στα τεύχη «**Τιμολόγιο Μελέτης**» και «**Ανάλυση Τιμών**» και συγκεκριμένα **στον τρόπο αποζημίωσης :**

α) του άρθρου 34.1 (Αντιστηρίξεις ορυγμάτων με το ορυγμάτων με το σύστημα διπλών οδηγών με ολισθαίνοντα (συρταρωτά) πανέλα και ολισθαίνουσα αντηρίδα μονής διάταξης) και

β) του άρθρου 34.3 (Πρόβλεψη παραμονής αντιστηρίξεων ορυγμάτων με το σύστημα διπλών οδηγών με ολισθαίνοντα (συρταρωτά) πανέλα και ολισθαίνουσα αντηρίδα μονής διάταξης σε περιοχές όπου εμφανίζονται στα ορύγματα αρχαιολογικά ευρήματα), **τα οποία τροποποιούνται ως εξής :**

«..... Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων πλακών αντιστήριξης (με 1,00 m² πλάκας αντιστηρίζονται 2,00 m² παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα της πλάκας πάνω από τη στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετηθέντων πλακών αντιστήριξης».

2. Η συγκεκριμένη τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να μην υπάρξει παρερμηνεία στον τρόπο αποζημίωσης των εργασιών που περιγράφονται στα άρθρα 34.1 και 34.3 του Τιμολογίου Μελέτης και να βρίσκεται σε συμφωνία με τις επιμετρηθείσες και προϋπολογισθείσες ποσότητες του έργου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. – Δ.Ε.Υ.Α.Λ

Ε.Δ.

1. Φ.Ε. (Ν. Αναστασίου)
2. Χ.Α. (Γραμματεία)

