



ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τηλέφωνο : 2251044444  
Fax : 2251040121  
E-mail : protokolo@deyamy.gr

ΠΡΟΣ: ΝΗΡΕΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** Παροχή διευκρινίσεων στο ερώτημα της εταιρίας “ΝΗΡΕΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.” για το διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

**ΣΧΕΤ.:** Το από 2-11-2020 ερώτημά σας μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Σε απάντηση του σχετικού σας ερωτήματος, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Το τοπογραφικό του οικοπέδου σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στα συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού.
2. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο τεύχος 6 των Τ.Δ.
3. Το τιμολόγιο προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στα συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού.
4. Το σχέδιο T-01 είναι το τοπογραφικό του οικοπέδου το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στα συνημμένα του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
5. Δεν απαιτείται μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων δεδομένου ότι υπάρχει αντίστοιχη μονάδα στην ΕΕΛ της πόλης της Μυτιλήνης που μπορεί να καλύψει τις μεμονωμένες οικίες που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυο.
6. Ισχύει το χαμηλότερο όριο που αναγράφεται στην ΑΕΠΟ.
7. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο τεύχος 3 για τη μέγιστη παροχή αέρα ανά μονάδα ενεργού επιφάνειας διάχυσης.
8. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο τεύχος 3.
9. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο τεύχος 3 Τεχνική Συγγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές των Τ.Δ. και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α, παράγραφος 4.3 του προαναφερόμενου τεύχους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.