

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τηλέφωνο : 2251024444
Fax : 2251040121
E-mail : protokolo@deyamyt.gr

ΠΡΟΣ: ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων στο ερώτημα της εταιρίας “ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” για το διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΣΧΕΤ.: Το από 4-11-2020 ερώτημά σας μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Σε απάντηση του σχετικού σας ερωτήματος, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος 3.
2. Το σύνολο του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, μονάδας προεπεξεργασίας θα βρίσκεται εντός κτιρίου. Μόνο η μονάδα απόσπησης μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου.
3. Η απαίτηση για εφεδρεία ισχύει για τα αντλιοστάσια και τους φυσητήρες, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο τεύχος 3.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.