



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τηλέφωνο : 2251024444
Fax : 2251040121
E-mail : protokolo@deyamyt.gr

ΠΡΟΣ: ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων στο ερώτημα της εταιρίας “ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” για το διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΣΧΕΤ.: Το από 13-11-2020 ερώτημά σας μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Σε απάντηση του σχετικού σας ερωτήματος, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η μείωση του αριθμού των υποβρύχιων αεριστήρων αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
2. Δεν είναι απαραίτητη η αντικερηκτική προστασία για τους αναδευτήρες στις αναερόβιες και στις ανοξικές δεξαμενές.
3. Επιτρέπεται και η χρήση συστήματος UV.
4. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο τεύχος 3 Τεχνική Συγγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές των Τ.Δ. και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β, παράγραφος 1. ΓΕΝΙΚΑ, του προαναφερόμενου τεύχους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.