



**Δ.Ε.Υ.Α.Λ.**

**Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  
Αποχέτευσης Λέσβου**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη  
Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης  
Γεωργακή Μαρία  
Τηλέφωνο : 2251044444  
Fax : 2251040121  
E-mail : [protokolo@deyamyt.gr](mailto:protokolo@deyamyt.gr)

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:** Προμήθεια υδρομέτρων  
για τις ανάγκες όλων των  
Δ. Ε. εκτός Πολιχνίτου και  
Γέρας

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 26/20

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 59.280,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υπό τον τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες όλων των Δ. Ε. εκτός Πολιχνίτου και Γέρας», με την οποία προτείνεται η προμήθεια ταχυμετρικών υδρομέτρων τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία του τμήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου και συγκεκριμένα:

- A) για την υδροδότηση νέων καταναλωτών οι οποίοι θα αιτηθούν την σύνδεσή τους με τα δίκτυα ύδρευσης  
B) για την επισκευή ή αντικατάσταση των υφιστάμενων υδρομέτρων

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διατηρεί τη δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16 να αυξήσει τις ποσότητες του προϋπολογισμού κατά 30%, ήτοι ποσού 59.280,00 € χωρίς ΦΠΑ., κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Τα υδρόμετρα, πρέπει να πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή προδιαγραφή MID 2004/22/E.E. ή την νεότερη MID 2014/32/E.E. και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Αναλυτικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δοκιμές, οι πιστοποιήσεις κ.λ.π καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της **26/20** μελέτης που εφαρμόζεται για την συγκεκριμένη προμήθεια. Τα υπό προμήθεια υδρόμετρα είναι ταχυμετρικά 1/2'' (η καταμέτρηση του διερχόμενου νερού γίνεται με βάση την ταχύτητα του διερχόμενου νερού), ξηρού τύπου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης, ονομαστικής παροχής Q3=2,5m<sup>3</sup>/h, μετρολογικής κλάσης C-H/B-V(R200-H/R80-V).

Τα υδρόμετρα θα παραδίδονται στην ΔΕΥΑΛ τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της προμήθειας είναι οι δώδεκα (12) μήνες ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. Τόπος παράδοσης είναι η αποθήκη της ΔΕΥΑΛ, που εδρεύει στην περιοχή του ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ Μυτιλήνης, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πόλης Μυτιλήνης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΕΥΑΛ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ