



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μυτιλήνη, 24/ 5 /2019  
Αριθμ. πρωτ.: 4855

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη  
Πληροφορίες: Παρασκευάς Φινδανής  
Τηλέφωνο : 2251024444  
Fax : 2251040121  
E-mail : [protokolo@deyamyty.gr](mailto:protokolo@deyamyty.gr)

#### ΘΕΜΑ

**Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός αντλιοστασίων ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες , Μυτιλήνης Λουτρ. Θερμής ,Πέτρας και Ευεργέτουλα», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.**

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Α με την απόφαση 301/19 (ΑΔΑ : Ω4ΚΡΟΚΠΛ-ΥΔΙ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Καθαρισμός αντλιοστασίων ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες , Μυτιλήνης Λουτρ. Θερμής ,Πέτρας και Ευεργέτουλα», διάρκειας ένα (1) μήνα, προϋπολογισμού **20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ** και

#### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τη προσφορά του, που αφορά την υπηρεσία υπό τον τίτλο «Καθαρισμός αντλιοστασίων ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες , Μυτιλήνης Λουτρ. Θερμής ,Πέτρας και Ευεργέτουλα», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 28/5/2019, ημέρα Τρίτη και μέχρι 12:00 ώρα, εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Λέσβου και θα απευθύνεται στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ, στην Διεύθυνση (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), ΤΚ 81132.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, όπου στο εξωτερικό του μέρος θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΕΥΑΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
3. Ο τίτλος της υπηρεσίας.
4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.
5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, fax, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)

Μέσα στο φάκελο των προσφοράς σας τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

1. Βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος από δημόσια αρχή σχετικής με το αντικείμενο της προς υπογραφής σύμβασης ή πληροφοριακό έντυπο κωδικών δραστηριότητας.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - ΕΦΚΑ
5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
6. Πιστοποίηση **EN ISO 9001: 2008** (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση ).
7. Πιστοποίηση **EN ISO 14001: 2004** (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση ).
8. Πιστοποίηση **OHSAS 18001: 2007** (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση ).
9. Εμπειρία ( ενός(1) έτους αθροιστικό σύνολο συμβάσεων τα τελευταία πέντε (5) έτη )σε αντικείμενο σχετικό με τον καθαρισμό αντλιοστασίων λυμάτων , η οποία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων των φορέων των έργων (Δήμων ,Δ.Ε.Υ.Α. , εταιρειών Ύδρευσης - Αποχέτευσης , κ. λ π).
10. Βυτιοφόρα οχήματα εκ των οποίων :  
'Ένα τουλάχιστον απορροφητικό- αποφρακτικό βυτιοφόρο όχημα .

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το μικτό βυτιοφόρο που θα πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες:

- ✓ Ισχύς οχήματος , τουλάχιστον 300PS
- ✓ Θάλαμος ακαθάρτων με όγκο τουλάχιστον 5 m<sup>3</sup> , κατάλληλος για λειτουργία σε πίεση 1bar και σε κενό 90%.
- ✓ Αντλία κενού αναρρόφησης με δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 1000 m<sup>3</sup> /h σε 0,5bar.
- ✓ Η εκκένωση του θαλάμου ακαθάρτων θα γίνεται με υδραυλική ανατροπή 45-50°.
- ✓ Η αντλία υψηλής πίεσης θα έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον 300lt/min και με ισχύ τουλάχιστον 75kw.
- ✓ Ο θαλαμος καθαρού νερού θα έχει όγκο τουλάχιστον 3 m<sup>3</sup>.
- ✓ Τα οχήματα θα διαθέτουν απαραίτητα όλο τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό , όπως ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης τουλάχιστον 100m και εσωτερικής διαμέτρου 25mm. Επίσης 25m σωλήνα αναρρόφησης NW 150 mmκαθώς και σειρά από αντιπροσωπευτικά μπέκ διαφόρων για αποφράξεις και καθαρισμό αγωγών αναρρόφησης και κατάθλιψης κ.λ.π.

11. Αποφρακτικό βυτιοφόρο όχημα με δυνατότητα να παρέχει και καθαρό νερό για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων .

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το απορροφητικό βυτιοφόρο όχημα που θα πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες:

- ✓ Θάλαμος ακαθάρτων με όγκο τουλάχιστον 7,5 m<sup>3</sup>.
- ✓ Θάλαμος καθαρού νερού με όγκο τουλάχιστον 4 m<sup>3</sup>.
- ✓ Ικανότητα άντλησης λυμάτων ,άμμου ,λάσπης , φερτών σε βάθος 9,5μ απο την επιφάνεια του εδάφους.
- ✓ Επίσης όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό για την αναρρόφηση από τα απαιτούμενα βάθη και μήκη .

Για τα ειδικά βυτιοφόρα οχήματα , είτε είναι ιδιόκτητα είτε όχι ( πρέπει να υπάρχει σχέδιο συμφωνίας από τρίτους) πρέπει να προσκομιστούν οι αριθμοί κυκλοφορίας ,

οι άδειες κυκλοφορίας και έγκυρα στοιχεία (π.χ έγκριση τύπου ) από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται οι τεχνικές απαιτήσεις.

12. Ένα τουλάχιστον φορηγό ανατρεπόμενο για την μεταφορά όλων των μεγάλων διαστάσεων στερεών υλικών και της άμμου . Το εν λόγω φορηγό θα είναι ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 6tn. Αν το διαθέτει να προσκομίσει τους αριθμούς κυκλοφορίας , τις άδειες κυκλοφορίας και έγκυρα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται οι τεχνικές απαιτήσεις. Αν δεν το διαθέτει , θα πρέπει την ημέρα της προσφοράς να προσκομίσει υποχρεωτικά **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία να φαίνεται ότι θα **αγοράσει** ή **μισθώσει** το ανωτέρω όχημα και θα μπορεί να το διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης .
13. Μπαλόνια έμφραξης αγωγών για κυκλικούς αγωγούς από Φ160 έως Φ630 καθώς και όλα τα παρελκόμενα τους για την ασφαλή εγκατάστασή τους .Για τα παραπάνω απαιτείται **υπεύθυνη Δήλωση** ότι θα τα διαθέτει και θα τα χειρίζεται σε κάθε απαίτηση σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
14. Εργαλεία και μηχανήματα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών και γενικά σε κάθε εργασία που πρόκειται να πραγματοποιείται στα αντλιοστάσια καθώς και επιπλέον εργαλεία , ατομικά και ομαδικά μέτρα προστασίας και μηχανήματα που τυχόν απαιτηθούν για τις εν λόγω εργασίες επισκευών και συντήρησης , τα οποία δεν αναφέρονται ρητά (όπως μηχανήματα εξαερισμού , μάσκες αερίων , στολές κ.λ.π ). Θα προσκομιστεί από τον υποψηφίο Ανάδοχο , **υπεύθυνη Δήλωση** που θα πιστοποιεί ότι θα διαθέτει όλα τα παραπάνω και θα τα χρησιμοποιήσει σε όλη τη διάρκεια παροχής υπηρεσίας .
15. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς)

Συνημμένα:

1. Η απόφαση 301/19 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ



ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ



