



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μυτιλήνη, 8/5/2019
Αριθμ. πρωτ.: 4233

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες: Παρασκευάς Φινδανής
Τηλέφωνο : 2251024444
Fax : 2251040121
E-mail : protokolo@deyamyt.gr

ΘΕΜΑ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ , ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΣΟΥ -ΑΝΤΙΣΣΗΣ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 253/2019 (ΑΔΑ : ΩΑΣΜΟΚΠΛ-ΑΑΙ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου υπό τον τίτλο «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ , ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΣΟΥ -ΑΝΤΙΣΣΗΣ**», διάρκειας ένα (1) μήνα, προϋπολογισμού **19.000,00€ χωρίς ΦΠΑ** και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τη προσφορά του, που αφορά την κατασκευής του έργου υπό τον τίτλο «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ , ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΣΟΥ -ΑΝΤΙΣΣΗΣ**», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 10/05/2019, ημέρα Παρασκευή και μέχρι 12:00 ώρα, εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Λέσβου και θα απευθύνεται στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ, στην Διεύθυνση (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), ΤΚ 81132.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, όπου στο εξωτερικό του μέρος θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΕΥΑΛ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
3. Ο τίτλος της υπηρεσίας.
4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.
5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, fax, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)

Μέσα στο φάκελο των προσφοράς σας τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

1. Βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος από δημόσια αρχή σχετικής με το αντικείμενο της προς υπογραφής σύμβασης ή πληροφοριακό έντυπο κωδικών δραστηριότητας.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - ΕΦΚΑ
5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
6. Πιστοποίηση **EN ISO 9001: 2015** (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση).
7. Πιστοποίηση **EN ISO 14001: 2015** (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση).
8. Πιστοποίηση **OHSAS 18001: 2007** (για φύση εργασιών σχετική με αυτή που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση).
9. Εμπειρία ενός(1) έτους αθροιστικό σύνολο συμβάσεων τα τελευταία τρία (3) έτη σε αντικείμενο σχετικό με τον καθαρισμό αντλιοστασίων λυμάτων , η οποία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων των φορέων των έργων (Δήμων, Δ.ΕΥ.Α., εταιρειών Ύδρευσης - Αποχέτευσης, κ. λ π).
10. Βυτιοφόρα οχήματα εκ των οποίων :

α) Ένα τουλάχιστον απορροφητικό- αποφρακτικό βυτιοφόρο όχημα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το μικτό βυτιοφόρο που θα πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες:

- ✓ Ισχύς οχήματος , τουλάχιστον 300PS
- ✓ Θάλαμος ακαθάρτων με όγκο τουλάχιστον 5m³ , κατάλληλος για λειτουργία σε πίεση 1bar και σε κενό 90%.
- ✓ Αντλία κενού αναρρόφησης με δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 1000 m³ /h σε 0,5bar.
- ✓ Η εκκένωση του θαλάμου ακαθάρτων θα γίνεται με υδραυλική ανατροπή 45-50°.
- ✓ Η αντλία υψηλής πίεσης θα έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον 300lt/min και με ισχύ τουλάχιστον 75kw.
- ✓ Ο θάλαμος καθαρού νερού θα έχει όγκο τουλάχιστον 3 m³.
- ✓ Τα οχήματα θα διαθέτουν απαραίτητα όλο τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό, όπως ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης τουλάχιστον 100m και εσωτερικής διαμέτρου 25mm. Επίσης 25m σωλήνα αναρρόφησης NW 150mm καθώς και σειρά από αντιπροσωπευτικά μπέκ διαφόρων για αποφράξεις και καθαρισμό αγωγών αναρρόφησης και κατάθλιψης κ.λ.π.

β) Αποφρακτικό βυτιοφόρο όχημα με δυνατότητα να παρέχει και καθαρό νερό για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το απορροφητικό βυτιοφόρο όχημα που θα πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες:

- ✓ Θάλαμος ακαθάρτων με όγκο τουλάχιστον 7,5 m³.
- ✓ Θάλαμος καθαρού νερού με όγκο τουλάχιστον 4 m³.
- ✓ Ικανότητα άντλησης λυμάτων, άμμου, λάσπης, φερτών σε βάθος 9,5μ από την επιφάνεια του εδάφους.
- ✓ Επίσης όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό για την αναρρόφηση από τα απαιτούμενα βάρη και μήκη.

Για τα ειδικά βυτιοφόρα οχήματα, είτε είναι ιδιόκτητα είτε όχι (πρέπει να υπάρχει σχέδιο συμφωνίας από τρίτους) πρέπει να προσκομιστούν οι αριθμοί

κυκλοφορίας, οι άδειες κυκλοφορίας και έγκυρα στοιχεία (π.χ έγκριση τύπου) από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται οι τεχνικές απαιτήσεις.

11. Μπαλόνια έμφραξης αγωγών για κυκλικούς αγωγούς από Φ160 έως Φ630 καθώς και όλα τα παρελκόμενα τους για την ασφαλή εγκατάσταση τους. Για τα παραπάνω απαιτείται **υπεύθυνη Δήλωση** ότι θα τα διαθέτει και θα τα χειρίζεται σε κάθε απαίτηση σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
12. Εργαλεία και μηχανήματα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών και γενικά σε κάθε εργασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα αντλιοστάσια καθώς και επιπλέον εργαλεία, ατομικά και ομαδικά μέτρα προστασίας και μηχανήματα που τυχόν απαιτηθούν για τις εν λόγω εργασίες επισκευών και συντήρησης, τα οποία δεν αναφέρονται ρητά (όπως μηχανήματα εξαερισμού, μάσκες αερίων , στολές κ.λ.π). Θα προσκομιστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, **υπεύθυνη Δήλωση** που θα πιστοποιεί ότι θα διαθέτει όλα τα παραπάνω και θα τα χρησιμοποιήσει σε όλη τη διάρκεια παροχής υπηρεσίας.
13. Εξειδικευμένο προσωπικό:
 - α) Τουλάχιστον έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό υπεύθυνο για την επίβλεψη του έργου με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον δύο έτη) στην παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση υπηρεσιών.
 - β) Εξειδικευμένο προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) με άδειες χειριστού μηχανημάτων έργου με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση υπηρεσιών.
14. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς).

Συνημμένα:

1. Η απόφαση 253/19 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ



ΠΑΝΝΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

