

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

α/α	Ονομασία Αντλιοστασίου	Αριθμός αντλιών	Παροχή m ³ /h	Παροχή l/s	Μαν. Ύψος (ΜΥΣ)	Στροφές Η/Κ (RPM)	n_p	n_k	$N = \frac{Q \times H}{102 \times n_p \times n_k} (KW)$
1	Αντλιοστάσιο λυμάτων ΦΑ-1	2	56,00	15,56	14,00	2875	0,55	0,89	4,36
2	Αντλιοστάσιο λυμάτων Φ.Α.-2	2	45,00	12,50	23,00	2875	0,45	0,88	7,12
	Α/Σ λυμάτων Στρατοπέδου	2	5,00	1,39	31	1500	0,40	0,85	1,24