

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Λέσβου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη
Πληροφορίες : Πολυχρόνης Γιάννης
Γεωργακή Μαρία
Τηλέφωνο : 2251044444
Fax : 2251040121
E-mail : protokolo@deyamyf.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

**Προμήθεια αδρανών
υλικών για τις ανάγκες της
ΔΕΥΑ Λέσβου**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

25/20

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

16.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1)

ΑΜΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΕΛΟΤ EN 933-2 (mm)	ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (%)
10	100
4	90-100
2	55-85
0,063	<5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΤΠ 2)

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 3Α

Το αμμοχάλικο 3Α θα είναι θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π.Τ.Π 0155.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 (ΤΠ 3)

ΧΑΛΙΚΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις χρώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα

οποιασδήποτε φύσεως και αποσαθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις προδιαγραφές και τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. 0155 και πρέπει να είναι ομαλής χωρίς απότομες διαβαθμίσεις.

Προδιαγραφές:

- Αντοχή μητρικού πετρώματος : ≥ 65 MPa ή 45MPa σε ειδικές περιπτώσεις (ΚΤΣπαρ.4.3.2.17)ΕΛΟΤ408
- Los Angeles :Φθορά $<40\%$ ΕΛΟΤ408
- Υγεία αδρανών :Απώλεια άμμου 10%-Απώλεια σκύρων 12%ΕΛΟΤ408
- Εύθρυπτοι και μαλακοί κόκκοι :Περιεκτικότητα κατά βάρος $<3\%$ ΕΛΟΤ408
- Επιβλαβής προσμίξεις:ΕΛΟΤ408
- Ισοδύναμο άμμο : $>65\%$ ΕΛΟΤ408
- Κοκκομετρική διαβάθμιση : Σύμφωνα με το μέγιστο κόκκο-καμπύλες. Διάγραμμα Δή υποζώνηΕΚΤΣ-97
- Άμμος :Διερχόμενοκλάσμα από $N_4 >95\%$ ΚΤΣ-97
- Ειδικό βάρος (πυκνότητα) αδρανών :Από 2,4 έως 3,00 kg/cm²ΕΛΟΤ408
- Υδατοαπορροφητικότητα : $\leq 3\%$ ΣΚ 301-302
- Δείκτες πλακοειδούς και επιμήκυνσης $<50\%$ ΕΛΟΤ408

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η παράδοση των προς προμήθεια αδρανών υλικών θα πραγματοποιείται στον τόπο του έργου ή σε χώρο αποθήκευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου στον ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει τη ΔΕΥΑΛ με τις αναγκαίες εκάστοτε ποσότητες υλικών.

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Η ΔΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόμενα υλικά.

Κάθε προμηθευτής και για κάθε προσφερόμενο υλικό, είναι υποχρεωμένος να παραθέσει:

- πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιήσεις του κάθε υλικού που διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής.
- πλήρη τεχνική περιγραφή, ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της
- υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Γενικά απορρίπτονται από τον διαγωνισμό υλικά που δεν διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση.

Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών στις προδιαγραφές της μελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΕΥΑΛ

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.