

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη
Πληροφορίες : Γρηγόρης Καρακωνσταντίνος
Τηλέφωνο : 2251054574 (εσωτ. 202)
Fax : 2251040121
E-mail : meletes@deyamyf.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ Σκάλα
Συκαμνιάς

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υποβρύχια αντλία για αντικατάσταση υπάρχουσας λόγω μη επιδιορθώσιμης βλάβης στο Αντλιοστάσιο Λυμάτων Σκάλας Συκαμνιάς.

Αντλία λυμάτων η οποία θα διαθέτει μασητήρα στην αναρρόφηση, παροχής 26m³/h στα 24 μέτρα με 59 μέτρα μέγιστο μανομετρικό. Η αντλία θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο GG25, με κατάθλιψη DN50 ,κινητήρα 9,5KW κλάσης μόνωσης Η και θερμική προστασία. Ο κατασκευαστής της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ο ίδιος επί ποιινή αποκλεισμού. Η αντλία θα πρέπει να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε βάθος 20Μ,δυνατότητα εκκινήσεων 20 ανα ώρα, και το ΡΗ στο οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει να είναι 6-12.

Τριφασικής παροχής με δυνατότητα σύνδεσης ΑΣΤΕΡΑΣ-ΤΡΙΓΩΝΟ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.