



Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου  
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος  
Τηλ.: 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
E-mail: [meletes@deyamyt.gr](mailto:meletes@deyamyt.gr)

<b>ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:</b>	«Εργασία επισκευής καταθλιπτικού αγωγού της γεώτρησης καλημέρα του αντλιοστασίου Δαφίων»
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</b>	Πόροι ΔΕΥΑΛ
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b>	700,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α.

## 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. δ του Ν. 4412/16 "στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

## ΤΕΥΧΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο: «**Επείγουσα επισκευή καταθλιπτικού αγωγού της γεώτρησης καλημέρα του αντλιοστασίου Δαφίων**» αφορά την επισκευή της βλάβης που έχει προκύψει στον καταθλιπτικό αγωγό που ξεκινάει από το αντλιοστάσιο Δαφίων. Ο αγωγός είναι καταθλιπτικός ονομαστικής διαμέτρου φ90 χυτοσίδηρο και η διαρροή έχει παρατηρηθεί στη γωνία του αγωγού που βρίσκεται στην έξοδο του αντλιοστασίου.

Η επισκευή της βλάβης είναι απαραίτητη διότι λόγω της βλάβης δεν εξυπηρετείται τμήμα του λεκανοπέδιου Καλλονής.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας «Επείγουσα επισκευή καταθλιπτικού αγωγού της γεώτρησης καλημέρα του αντλιοστασίου Δαφίων» ανέρχεται στο ποσό των **700,00 €** χωρίς Φ.Π.Α. και **819,00 €** με Φ.Π.Α.

Οι συντάξαντες:

Ο ΠΡΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ