

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  
Λέσβου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 13-17  
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη  
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444  
Fax : 2251040121  
E-mail : [protokolo@deyamyf.gr](mailto:protokolo@deyamyf.gr)

Προμήθεια:

Προμήθεια υποβρύχιας  
αντλίας του compact  
αντλιοστασίου λυμάτων  
"Πλάζ" Σιγρίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υποβρύχια μονομπλόκ αντλία εκκένωσης φρεατίου για το compact  
αντλιοστάσιο λυμάτων «Πλάζ» Σιγρίου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Τύπος Αντλίας: WIL0 Drain TMW 32/8  
Τάση λειτουργίας: 230V  
Ρεύμα λειτουργίας: 1,8A  
Ονομαστική Ισχύς: 0,37kW  
Συντελεστής Ισχύος: 0,98  
Έξοδος αντλίας (σε ίντσες): 1 1/4

Η αντλία που πρόκειται να αντικατασταθεί βρίσκεται εντός του φρεατίου  
και είναι τοποθετημένη μέσα σε συγκεκριμένων διαστάσεων βάσης. Για  
τον λόγο αυτό η αντλία πρέπει να είναι ακριβώς του ίδιου τύπου και  
διαστάσεων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ



ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.