ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ"

ΤΙΤΛΟΣ	Κλίμακα
Κατασκευαστικά Σχέδια Φρεάτια αποχέτευσης	1 : 20 Αρ. Σχεδίου 4.6

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	AKINDYNA CHATZIANTONIOU Digitally signed by AKINDYNA CHATZIANTONIOU Date: 2021.05.05 10:30:50 +03'00'

ΣΧΕΔΙΑΣΗ : ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΝΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α , Β & Γ



ΚΑΤΟΨΗ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ



ΚΑΤΟΨΗ

L : μεταβαλλόμενο με τις επιτόπου συνθήκες



ΤΟΜΗ Α - Α

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ



Οριζόντια Τομή

Τύπος	B (m)	b (m)	Διατομή αγωγού	Βάθος (m)
Α	1,00	0,20	≤ Φ500	≤ 2,00
Β	1,20	0,25	< Φ800	> 2,00
Γ	0,60	0,20	≤ Φ400	< 1,60
Δ	1,70	1,50	> Φ800	≥ 2,30

Το φρεάτιο τύπου Γ θα είναι κυκλικό ή ορθογωνικό και θα τοποθετείται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας όπου για κατασκευαστικούς λόγους είναι δύσκολη η κατασκευή του φρεατίου τύπου Α .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων D400 (σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 124)
- Μόνωση για φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων
  - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
    Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
  - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
    Στεγάνωση με τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό (τύπου Vandex, Ceresit-Ditchtschlamme ή άλλου αναλόγου).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ





ΤΟΜΗ Α-Α



ΤΟΜΗ Β-Β



τομή Α - Α

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DESPOINA BOKOU
Ημερομηνία: 2021.05.05
11:43:54 EEST